

1. PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dello Statuto di questa Azienda approvato con D.G.R. n. 1360 del 11/11/2005, esprime il proprio parere favorevole sulla presente deliberazione.

Albenga, lì 27/06/2024

F.to IL DIRETTORE
Rag. Laura DE ANDREIS

ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE

n. 0 (zero)

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
Dott. Antonio BORTOLASO

F.to IL DIRETTORE
Rag. Laura DE ANDREIS

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per gg. 15 (quindici) a far tempo dal _____ Albenga, _____ F.to IL DIRETTORE (Rag. Laura De Andreis)	La presente deliberazione, pubblicata senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, in data _____ Albenga, _____ F.to IL DIRETTORE (Rag. Laura De Andreis)
---	--

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio BORTOLASO

IL DIRETTORE
Rag. Laura DE ANDREIS



COPIA ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N° 27	SEDUTA DEL 27/06/2024
OGGETTO: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - PROVVEDIMENTI.	

adottato in Albenga e nella Sede del Consiglio di Amministrazione, previa convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei termini di Legge.

Alla trattazione risultano i Signori:

		Presente	Assente
BORTOLASO Dott. Antonio	Presidente	X	
VARALLI Avv. Vittorio	Vice Presidente	X	
SIMONCINI Oreste	Consigliere	X	
SCOGNAMIGLIO Luigi	Consigliere	X	
Dott. Stefano BENEDETTI	Revisore		X

Funge da Segretario il Direttore Rag. Laura DE ANDREIS.

Il Sig. BORTOLASO DOTT. ANTONIO assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Istituto Domenico Trincheri necessita con urgenza di sostituire il gruppo frigo impianto di climatizzazione installato nel 1998 e pertanto questa situazione provoca disagio per gli ospiti e per il personale della Struttura;

VISTA la relazione rilasciata dalla Ditta OC.CLIM la quale, durante l'intervento di manutenzione programmata effettuato in data 03/06/2024, finalizzato al controllo dell'intero impianto di condizionamento, ha verificato gravi problematiche quali il non funzionamento della tastiera comando e del compressore che quanto funzionante fa saltare l'interruttore generale dello stabile, per cui vista la vetustà dello stesso (1998) si consiglia la sostituzione integrale del gruppo frigo;

CONSIDERATO che sono state inviate n. 4 richieste di preventivi alle seguenti Ditte:

1) Ditta Ferrari Innovation, con sede in Via dell'Industria n.5 17038 Villanova d'Albenga che con il Prev. N. 193/24 del 18/06/2024 propone la sostituzione refrigeratore climatizzazione:

° con refrigeratore modello Clint potenza 245 kw ad Euro 58.800,00 + 2.800,00 e tempi di consegna prima settimana di agosto 2024;

° con refrigeratore modello Panasonic potenza 260 kw ad Euro 68.500,00 e tempi di consegna 6 settimane lavorative dall'ordine;

Oltre Euro 2.800,00 per smaltimento della macchina

2) Ditta Siram Veolia, con sede in Via Anna Maria Mozzoni n. 12, 20152 Milano che con il Prev. N. UDB CN U PRO0242537 DEL 19/06/2024 fa una proposta per fornitura e posa di nuovo gruppo frigo in pompa di calore pari ad Euro 55.000,00 IVA esclusa con tempi di consegna 6/8 settimane;

3) Ditta NBC di Bissi Guido, con sede in Via del Commercio e dell'Industria 9N, 17055 Toirano (SV) che con il Prev. N. 398-24 del 18/06/2024 propone l'installazione dell'impianto per un totale di Euro 62.000,00 IVA esclusa, senza indicazione dei tempi di consegna;

4) Ditta OC.Clim S.r.l., Via Valletta S.Cristoforo n.17 – 17100 Savona (SV) che con il Preventivo n. 4440033 del 11/06/2024, alla seconda opzione propone la sostituzione con GF a PDC Fabbr York Modello Amichi da circa 234 Kw che comprende:

° Operazioni di recupero gas refrigerante con opportune apparecchiature e stoccaggio in bombola per smaltimento;

° scollegamento elettrico e idraulico del gruppo refrigeratore esistente, smantellamento quota impianto non più utilizzabile, movimentazione e trasporto alla rottamazione;

° Fornitura e posa in opera di n. 1 gruppo refrigeratore a pompa di calore a gas refrigerante R454B condensato ad aria con compressori, fabbricazione York mod. Amichi YMPA0230 con potenzialità frigorifera di circa 220 KW;

° Ripristino dei collegamenti idraulici previa modifica dei tratti di tubazione per consentire gli allacci del nuovo gruppo refrigeratore e loro coibentazione;

° Ripristino dei collegamenti elettrici del nuovo gruppo refrigeratore;

° Noleggio autogru per la movimentazione dei gruppi refrigeratori;

° Manodopera specializzata per la realizzazione delle opere sopraccitate, accensione prove di funzionamento e collaudo.

La macchina è attualmente disponibile.

Per un totale di €. 77.800,00 più IVA compreso € 500,00 per oneri sicurezza;

Tale Preventivo è stato poi integrato in data 21/06/2024 con la variazione dell'importo ad Euro 75.000,00 oltre IVA;

VISTA l'urgenza di sostituire il Gruppo Frigo relativo all'impianto di climatizzazione;

VISTA, pertanto, la necessità di una pronta consegna del macchinario;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la normativa vigente;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge dai membri presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di affidare il servizio di sostituzione dell'impianto di condizionamento del gruppo frigo relativo all'impianto di climatizzazione alla Ditta OC.Clim s.r.l. con sede in Via Valletta S.Cristoforo n.17, 17100 Savona, per un totale di €. 75.000,00 oltre IVA, in quanto il macchinario, a differenza delle altre Ditte, è subito disponibile per l'installazione;

2) di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio 2024.